

설 치 설 명 서

1. 건 명 : 분기기 용설장치 전기 간선공사

2. 설치사유

가야대, 사상역 분기기 회차 구간에 용설장치를 설치하기 위하여 변전실/전기실에서 승강장까지 전기 간선을 신규로 설치하여 폭설로 인한 열차 운행 장애를 예방하기 위함.

3. 설치내역

- 설치개소 : 사상, 가야대역 2개소
- 분기기 용설장치 부하용량 : 16KW/개소
- 간선경로 : 변전실/전기실 ~ 승강장 (약 200m)

4. 설치기한 : 계약 후 15일 이내

5. 납품장소 : 부산김해경전철운영(주)